



**МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,  
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ  
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ ПО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ**

Площадь Соборная, 7, г. Саратов, Россия, 410028 Тел.: 49-56-27, Факс: 49-56-17 E-mail ugpn@gumchs.saratov.ru

**Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Балашовскому району  
Саратовской области**

ул. Гагарина, 114 г. Балашов Саратовская область 412309 тел/факс. 8(84545)4-59-57 E-mail pch-25@mail.ru

**Предписание N 30/1/30**

**об устранении выявленных нарушений требований пожарной безопасности, о  
проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах  
защиты и (или) территориях (земельных участках) и по предотвращению  
угрозы возникновения пожара**

**Муниципальному автономному общеобразовательному учреждению «Средняя общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза Привалова Ивана Михайловича села Алмазово Балашовского района Саратовской области»**

Во исполнение распоряжения и.о. главного государственного инспектора Балашовского района по пожарному надзору подполковника внутренней службы Зубкова Игоря Вячеславовича № 30 от «28» марта 2018 г., ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" в период с «03» апреля 2018 г. по «10» апреля 2018 г. проведена плановая выездная проверка государственным инспектором Балашовского района по пожарному надзору капитаном внутренней службы Алферьевым Алексеем Анатольевичем Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза Привалова Ивана Михайловича села Алмазово Балашовского района Саратовской области» расположенного по адресу: Саратовская обл., Балашовский район, с. Алмазово, ул. Советская, 64 «а».

Проверка проводилась совместно с директором Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза Привалова Ивана Михайловича села Алмазово Балашовского района Саратовской области» Байзаковой Н.Х.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

N Пред- писа- ния	Вид нарушения обяза- тельных требований по- жарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нару- шения	Содержание пункта (абзац пункта) и на- именование норматив- ного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требо- вания которого (ых) нарушены	Срок устра- нения нару- шения обяза- тельных тре- бований по- жарной безо- пасности	Отмет- ка (под- пись) о вы- полне- нии (ука- зыва- ется только выпол- нение)
----------------------------	--	--	---	--

1	Не проведена повторная обработка деревянных конструкций чердачного помещения огнезащитным составом в связи и окончанием гарантированного срока.	(Правила противопожарного режима в Российской Федерации № 390 от 25 апреля 2012 г. п. 21)	01.05.2019 г.
---	---	---	---------------

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" дисциплинарную, административную или уголовную ответственность в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности; а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции;

иные граждане.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный  
инспектор Балашовского района  
по пожарному надзору  
капитан внутренней службы Алферьев А.А.  
«10» апреля 2018 года



(подпись)

М.Л.П.

**Предписание для исполнения получил:**

Директор Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза Привалова Ивана Михайловича села Алмазово Балашовского района Саратовской области» Байзакова Н.Х.

«10» апреля 2018 года

(подпись)